

## Beredskapsplan gass

### 1. Generelt

Dette dokumentet beskriver tiltak dersom gasslekkasje oppdages, eller det er mistanke om gasslekkasje.

Sameiet har gassanlegg med propangass (LPG).

Propangass er tilsatt lukt slik at du raskt skal kunne oppdage lekkasje. Lukten ligner på råtne egg / svovel.

Gasslekkasje kan gjøre luften eksplosjonsfarlig og luften kan antennes av for eksempel åpen ild eller elektrisk gnist.

Ved lekkasje vil propangassen synke ned mot gulvet fordi propan er tyngre enn luft.

I garasjeanlegget er det gassdetektorer som automatisk stenger gasstilførselen dersom gass detekteres.

Informasjon om beredskap ved gasslekkasje er pålagt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

### 2. Tiltak ved gasslekkasje, eller mistanke om gasslekkasje, i leilighet

1. Steng gassen. Stengeventil i målerskap på terrasse/balkong/veranda, se [vedlegg 1](#)
2. Stopp bruken av åpen ild og elektriske apparater
3. Luft ut grundig ved å åpne vinduer og dører
4. Ring Norsk Gassnett AS - 24t vakttelefon 22 70 90 45
5. Varsle styret (ett styremedlem)

### 3. Tiltak ved gasslekkasje, eller mistanke om gasslekkasje, utenfor leilighet (fellesområder)

1. Sikre området, unngå bruk av åpen ild, bruk av heis og kjøring med bil etc.
2. Luft ut ved å åpne aktuelle dører, vinduer og garasjeporter
3. Ring brannvesenets nødtelefon 110
4. Ring Norsk Gassnett AS - 24t vakttelefon 22 70 90 45
5. Varsle styret (ett styremedlem)

### 4. Tiltak ved alvorlig gasslekkasje og brann

1. Sikre området, sørg for at personer kommer seg i sikker avstand fra brannstedet
2. Ring brannvesenets nødtelefon 110
3. Ikke forsøk å slukke brannen selv
4. Ved personskade ring medisinsk nødnummer 113 og Politi nødnummer 112
5. Ring Norsk Gassnett AS - 24t vakttelefon 22 70 90 45
6. Varsle styret (ett styremedlem)

Det vises for øvrig til sameiets branninstruks: [HMS | Boligsameiet Jessheim Hageby 1](#)

## Vedlegg 1. Illustrasjonsfoto - Stengeventil for gass til leilighet

Gasskap på terrasse, balkong eller veranda  
Åpnes med skrutrekker



Stengeventil i gasskapet  
Ventil her vist i stengt posisjon

