

Gardermoen Elektro AS

Eiere/Beboere Jessheim Hageby 1

2050 Jessheim

Elektrovegen 2, 2050 Jessheim

Telefon: 63 94 89 00 – Telefaks: 63 94 89 49

Org. Nr.: NO 991 277 943 MVA

e-post: post@gelektro.no

www.gelektro.no

Dato: 12.04.2012

Info vedr. fabrikasjonsfeil downlights på bad - Reklamasjonssak nr. R38/JH1

Det er i Jessheim Hageby 1 levert et parti lamper / downlights med fabrikasjonsfeil.

Beskrivelse:

Etter flere klager fra beboere, har styret fått fastsatt at en større andel av monterte lamper / downlights i baderommene ikke har standard dimensjon. Dette medfører at standard pærer (GU5.3, diameter 35 mm) ikke passer inn i downlight-armaturen. Armaturen er litt for liten til at pæren passer inn. En nærmere undersøkelse viser at selve innfestingsbraketten til lyspæren i armaturen ikke er helt rund (sirkulærsylindrisk), men har en oval form slik at lyspæren ikke går inn. Det ansees nødvendig å kontrollere alle downlights i sameiet.

Da det i Jessheim Hageby er levert mange partier downlights, er det vanskelig å vite hvor lamper med feil er montert. For at vi skal få oversikt over situasjonen, trenger vi en tilbakemelding fra de som har lamper med feil, slik at nye lamper kan bli montert. Fyll inn i tabellen under, og kryss av for ønsket utførelsesdato.

Navn / Kontaktperson:			
Telefon:			
Seksjonsnummer med feil:			
Adresse med feil:			
Navn på ringeklokke:			
Antall lamper:			
Jeg ønsker elektriker dato: (Kryss av dato som passer)	03.05.2012	10.05.2012	24.05.2012

Utfylt skjema returneres til: Gardermoen Elektro AS, Elektrovegen 2, 2050 Jessheim.

Tilbakemelding ønskes innen 02.05.2012.

Utsiftingen vil ta ca. 15 minutter.

Vi beklager situasjonen, men håper at dette kan løses uten for store problemer.
På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Gardermoen Elektro AS

Jan Erik Bjerkestuen
Prosjektleder

Dok nr.: 01.08.03

elfag.no – Når du trenger elektriker

